



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08  
Сайт: [www.18.mchs.gov.ru](http://www.18.mchs.gov.ru) E-mail: [uzpn-o@mchs-18.ru](mailto:uzpn-o@mchs-18.ru) Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

**Отдел надзорной деятельности Завьяловского района Удмуртской Республики**  
427000, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Гольянская,1  
тел (факс) 62-11-85, E-mail: [zavgpn@yandex.ru](mailto:zavgpn@yandex.ru)

с. Завьялово

«13» августа 2018 г.

**Предписание № 30/115/1/1-6**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ**  
**«КИЯЙКСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», ДИРЕКТОРУ МУ-**  
**НИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**  
**«КИЯЙКСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

Во исполнение распоряжения № 30/115 от «24» июля 2018 г., выданного главным государственным инспектором Завьяловского района по пожарному надзору Кочуровым Константином Вячеславовичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период 01 по 13 августа 2018 года проведена внеплановая выездная проверка объектов защиты по адресам: Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Кияйк, ул.Школьная,1; Удмуртская Республика, Завьяловский район, д.Большой Кияйк, ул.Советская,5, на которых осуществляет деятельность МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КИЯЙКСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», юридический адрес: Удмуртская Республика, Завьяловский район, с.Азино, ул. Штабная, 2.

**Лицо(а), проводившие проверку:** Государственный инспектор Завьяловского района по пожарному надзору Куцепалов Дмитрий Васильевич

**совместно с:** директором МБОУ «Кияйкская ООШ» Копысовым Николаём Александровичем  
*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>с. Кияйк, ул.Школьная,1 (здание основной школы-сада).</b>				
<b>Год ввода в эксплуатацию - 1978 г.</b>				
1.	Допускается эксплуа-	Правила противопожарного режима в Россий-	01.07.2019г.	

	<p>гация здания без проектной (технической) документации, указанная документация не представлена.</p>	<p>ской Федерации п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (СНиП 21-01-97 п. 4.3.).</p>		
2.	<p>Помещения детских групп с одновременным пребыванием более 10 человек не имеют второго эвакуационного выхода (фактически 11 человек).</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4; СП 1.13130.2009 п.5.2.12. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.</p>	01.07.2019г.	

**Большекижикский детский сад – структурное подразделение МБОУ «Кияжикская основная общеобразовательная школа» (год постройки – 1988 г.)**

3.	<p>На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.61: На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	01.07.2019г.	
4.	<p>Здание детского сада не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения (проектом №5216 предусмотрен расход воды 15 л/с, 3 пожарных резервуара объёмом 50 куб.м. каждый).</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации 16. На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях</p>	01.07.2019г.	

		<p>пожарной безопасности" ст.62. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4, 68; СП 8.13130.2009 п.5.2. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды, по таблице 2.</p>		
5.	Двери, разделяющие помещения детского сада и фельдшерско-акушерского пункта не противопожарные, не обеспечивают предел огнестойкости не менее 30 минут.	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4 ч.4;</p> <p>СП 4.13130.2013 п.5.2.2. Объекты защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, либо выделяться в самостоятельные пожарные отсеки при размещении в жилых и общественных зданиях иного класса функциональной пожарной опасности. При размещении помещений детских дошкольных образовательных учреждений на первых этажах зданий класса Ф1.3 выделять указанные помещения в самостоятельные пожарные отсеки не требуется.</p> <p>5.2.4. Помещения со спальными местами (групповые ячейки со спальнями, комнаты для проживания, больничные палаты и т.п.) на объектах класса Ф1.1 следует размещать в отдельных блоках или частях здания, отдельных от частей здания другого назначения (административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).</p>	01.07.2019г.	
6.	Помещения детских групп с одновременным пребыванием более 10 человек не имеют второго эвакуационного выхода (фактически 11 человек).	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4;</p> <p>СП 1.13130.2009 п.5.2.12. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.</p>	01.07.2019г.	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального, и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

**Подписи лиц проводивших проверку:**

Государственный инспектор Завьяловского района  
по пожарному надзору Куцепалов Д.В.

*(должность фамилия, инициалы инспектора)*



(подпись)  
**«13» августа 2018 г.**  
М.П.\*

**Предписание для исполнения получил:**

Директор МБОУ «Кияикская ООШ»

*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)*

Копысов Николай Александрович

*юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

**«13» августа 2018 г.**

*(подпись)*

**Единые «телефоны доверия»** ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99

ЦРЦ МЧС России 8 (499) 449-89-89

МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Кияикская основная общеобразовательная школа»**

---

427030, УР, Завьяловский район, с.Кияик, ул.Школьная, д.1, тел. 62-72-18, ИНН 1808701175

От 10.08.2018 № 80

Начальнику Управления образования  
Администрации МО «Завьяловский район»  
Н.Г.Красноперовой

Уважаемая Наталья Геннадьевна!

В ходе приемки образовательных учреждений к 2018-2019 учебному году в МБОУ «Кияикская ООШ» Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района был выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности. На сегодняшний день устранены замечания по следующим пунктам:

С.Кияик, ул.Школьная,1.(здание основной школы- сада)

1. В помещении младшей детской группы и учебном классе № 6 расстояние от извещателя до электрических светильников доведены до 0,5 м.
2. В тамбуре электрощитовой заменено покрытие пола (линолеум) с более высокой пожарной безопасностью.
3. На дверях склада продуктов, помещения АТС установлены обозначения категории по взрывоопасной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5 и 8 «Технический регламент о требования пожарной безопасности».
4. Произведена замена огнетушителей № 2 и № 5 с установленными сроками работы.
5. В кабинете химии установлен колпак на светильник.

Большекияикский детский сад – структурное подразделение МБОУ «Кияикская основная общеобразовательная школа д.Большой Кияик, ул.Советская,5.

1. На дверях помещения костюмерной архива установлены обозначения категории по взрывоопасной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5 и 8 «Технический регламент о требования пожарной безопасности».
2. У здания детского сада на расстоянии 170 метров заполнен водой один пожарный резервуар объемом 50 куб.м. (резервуар принадлежит ФКУ КП-11, достигнута договоренность о безвозмездной эксплуатации).
3. Заменена коробка дверного блока размером 0,8 м. эвакуационного выхода спортивного зала.
4. В связи с нахождением в помещении детской группы детей на новый 2018-2019 учебный год в количестве 9 человек отсутствует необходимость оборудования второго эвакуационного выхода. Перспектива наполняемости детей в детской группе более 10 человек на ближайшие 3 года отсутствует.